様式５－５号　【機械設備】

福山地方卸売市場水産棟新築冷蔵冷凍設備工事

質問回答書

2026年（令和8年）7月17日
株式会社福山地方卸売市場

番号	図面番号	質疑事項	回答
【機械設備】			
	RF-306.309.310.311	ツインサイクル外調機の仕様につきまして 参考型式ですと設計風量1000m3/hの部屋に、2000m3/hの機種を設置する形になっております。 また、2000m3/hの場合、設計図のダクト径に収まりません。 TWH-1500H5に機種変えてもよいでしょうか。 ご教示のほどよろしくお願いいたします。	吹出温度を室温（10℃）以下とし、必要風量1000m3/hが確保できるのであればTWH-1500H5に変更してもよろしいです。