

福山地方卸売市場水産棟新築工事

質問回答書

2026年（令和8年）7月27日
株式会社福山地方卸売市場

番号	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
【意匠】			
1	A-20	仕上表(1)よりEPS・PS・EV・消火ポンプ室巾木 クロス(階段・エントランス側)と記載がありますが、記載ミスと考えて宜しいでしょうか？	階段側の巾木はビニール巾木 エントランス側の巾木はステンレス巾木としてください。
2	A-20 A-48	仕上表(1)よりEPS・PS・EV壁 クロス(階段・エントランス側)と記載がありますが、断面詳細図(2)ではPS部に壁クロスの記載がありません。仕上表を優先と考えて宜しいでしょうか？	仕上表を正としてください。
3	A-21 A-57	仕上表(2)事務室③・④ 床 タイルカーペットAと記載がされておりますが、2階平面詳細図(2)ではOAフロアH=100と記載があります。仕上表を優先と考えて宜しいでしょうか。	OAフロアH100の上、タイルカーペットとしてください。
4	A-44 A-45	側溝詳細図について、荷受け場・活魚卸売場①・②は詳細番号ED-707、その他内部側溝部は詳細番号KW-04と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
5		手洗いライニングはSUS面台と考えて宜しいでしょうか？	よろしいです。
6	A-21 A-34 A-47	軽天工事について、仕上表(1)ではケイカル板+EP-G塗装と記載がありますが、基準詳細図及び断面詳細図では化粧ケイカルと見受けられます。仕上表を優先と考えて宜しいでしょうか？	よろしいです。